

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼働/WORKING ☐ 不働/NOT WORKING	88.5 HR
モデル / MODEL	DCA-800SPM			(1,0088.5HR?)
機番 / S/No.	3851227	製造年 / YEAR	2011	
特記事項 / Remarks	GCP Controller , " Used in Hongkong" 絶縁 - 正常 20MA (Insulation - normal) 内部 - 錆あり (Inside - Rusty)			

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Mitsubishi		モデル / MODEL	S12A2-PTA	
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK	☐ NG	排気 / Exhaust Gas	☒ OK	☐ OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☒ OK	☐ NG	エンジン音 / Engine Sound	☒ OK	☐ NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator ・ Coolant	☒ OK	☐ NG	ブLOWバイ / Blow-By	☒ OK	☐ NG
			バッテリー / Battery	☒ OK	☐ NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☒ OK ☐ NG			特記事項 / Remarks	
	☐ タペットカバー/TAPPET COVER		☐ タービン/TURBO TURBINE		
	☐ インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP		☐ タイミングカバー/ TIMING COVER		
	☐ ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET		☐ 燃料/FUEL		
	☐ ヘッドガスケット/HEAD GASKET		☐ オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	☒ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	