

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	AIRMAN	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING □不働/NOT WORKING	4,545	HR
モデル / MODEL	SDG150S-3B1	製造年 / YEAR	2017		
機番 / S/No.	1723B10256				
特記事項 / Remarks	50Hz, 400V " Used in Hongkong" 上部 凹みあり、操作盤止めボルト欠損(Upper body-dent, control panel bolts are missing)				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Isuzu		モデル / MODEL	6HK1-902493	
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK	□NG	排気 / Exhaust Gas	■OK	□OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	■OK	□NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK	□NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator · Coolant	■OK	□NG	ブローバイ / Blow-By	■OK	□NG
			バッテリー / Battery	■OK	□NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	■OK		特記事項 / Remarks		
	□NG				
	□タペットカバー/TAPPET COVER		□タービン/TURBO TURBINE		
	□インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP		□タイミングカバー/ TIMING COVER		
	□ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET		□燃料/FUEL		
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET		□オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS		

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	絶縁 20M (Insulation -20M)
出力 / Output power	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
周波数 / Frequency (Hz)	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	