

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	AIRMAN	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING	16,292	HR
モデル / MODEL	SDG45S-7B1		□不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	13A7B10082	製造年 / YEAR	2013		
特記事項 / Remarks					

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	KUBOTA	モデル / MODEL	V3800-DI-T-K3A
エンジンオイル / Condition of Oil	■OK □NG	排気 / Exhaust Gas	■OK □OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	□OK □NG	エンジン音 / Engine Sound	■OK □NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator · Coolant	■OK □NG	ブロウバイ / Blow-By	■OK □NG
		バッテリー / Battery	■OK □NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	■OK □NG		特記事項 / Remarks
	□タペットカバー/TAPPET COVER	□タービン/TURBO TURBINE	
	□インジェクションポンプ / INJECTION PUMP	□タイミングカバー / TIMING COVER	
	□ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	□燃料/FUEL	
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET	□オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS	

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
出力 / Output power	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	V meter -not stable (電圧計-少し不安定)
周波数 / Frequency (Hz)	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	
非常停止 / Engine stop	■普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	