

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	AIRMAN	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼働/WORKING ☐ 不働/NOT WORKING	12,470	HR
モデル / MODEL	SDG25S	製造年 / YEAR	2012		
機番 / S/No.	1233B11774				
特記事項 / Remarks	エンジン始動、スロットル正常、メーター作動せず (Engine start and throttle -ok, Meter does not work)				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	Kobota	モデル / MODEL	V2403
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK ☐ NG	排気 / Exhaust Gas	☒ OK ☐ OTHER
オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☐ OK ☐ NG	エンジン音 / Engine Sound	☒ OK ☐ NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator · Coolant	☒ OK ☐ NG	ブロウバイ / Blow-By	☐ OK ☐ NG
		バッテリー / Battery	☐ OK ☒ NG WEAK (弱い)
	☒ OK ☐ NG ☐ タペットカバー/TAPPET COVER ☐ インジェクションポンプ / INJECTION PUMP ☐ ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET ☐ ヘッドガスケット/HEAD GASKET	☐ タービン/TURBO TURBINE ☐ タイミングカバー / TIMING COVER ☐ 燃料/FUEL ☐ オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS	特記事項 / Remarks
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine			

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
出力 / Output power	☐ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
周波数 / Frequency (Hz)	☐ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
非常停止 / Engine stop	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
		※ METER NOT WORK	not checked not checked