

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼動 / WORKING	1,577	HR
モデル / MODEL	DCA-45LSKE		☐ 不動 / NOT WORKING		HR
機番 / S/No.	3918173	仕様 / SpecificatioEngine Not start / エンジン始動しない recorded as “submerged before ” 水没歴あり			
製造年 / M/YEAR	2018				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	KUBOTA	機番 / S/No.		
モデル / MODEL	V3800DI-T	排ガス規制 / EMISSION CONTROL	3次	
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	排気 / Exhaust Gas	☐ OK	☐ OTHER ()
		エンジン音 / Engine Sound	☐ OK	☐ NG ()
		ブLOWバイ / Blow-By	☐ 無 / NONE	☐ 有/ OTHER ()
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・Coolant	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	バッテリー / Battery	☒ OK	☐ NG
		オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☐ OK	☐ NG ()
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☒ OK ☐ NG		特記事項 / Remarks	
	☐ タペットカバー / TAPPET COVER	☐ タービン / TURBO TURBINE		
	☐ インジェクションポンプ / INJECTION PUMP	☐ タイミングカバー / TIMING COVER		
	☐ ガasket / ENGINE OILPAN GASKET	☐ 燃料 / FUEL		
	☐ ヘッドガスケット / HEAD GASKET	☐ オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS		

発電機 / GENERATOR

			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed / 未確認
出力 / Output power	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed / 未確認
周波数 / Frequency (Hz)	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed / 未確認
非常停止 / Engine stop	☐ 普通 / NORMAL	☐ 異常 / ABNORMAL	Not confirmed / 未確認