

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	■稼働/WORKING	2,522	HR
モデル / MODEL	DCA-50ESJG2		□不働/NOT WORKING		
機番 / S/No.	3952562	製造年 / YEAR	2020		
特記事項/ Remarks	エア一噛み/air entrainment 始動後すぐ停止する/Stops immediately after starting				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	ISUZU		モデル / MODEL	4BG1T	
エンジンオイル/ Condition of Oil	■OK	□NG	排気 / Exhaust Gas	□OK	□OTHER
オイルクーラー/ Defect of Oil coolers	□OK	□NG	エンジン音 / Engine Sound	□OK	□NG
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator ・ Coolant	□OK	□NG	ブロウバイ / Blow-By	□OK	□NG
			バッテリー / Battery	■OK	□NG
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	□OK		■NG		特記事項 / Remarks
	□タペットカバー/TAPPET COVER	□タービン/TURBO TURBINE			
	□インジェクションポンプ/ INJECTION PUMP	□タイミングカバー/ TIMING COVER			
	■ガスケット/ENGINE OILPAN GASKET	□燃料/FUEL			
	□ヘッドガスケット/HEAD GASKET	□オイルシール/ FRONT, REAR OIL SEALS			

発電体 / GENERATOR

発電体 / GENERATOR			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	未確認/Unconfirmed
出力 / Output power	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	未確認/Unconfirmed
周波数 / Frequency (Hz)	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	未確認/Unconfirmed
非常停止 / Engine stop	□普通 / NORMAL	□異常 / ABNORMAL	未確認/Unconfirmed