

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼動 / WORKING	approx2300 0	HR
モデル / MODEL	DCA-400ESM		☐ 不動 / NOT WORKING		HR
機番 / S/No.	3801016	仕様 / Specification			
製造年 / M/YEAR	unknown YR				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	MITSUBISHI	機番 / S/No.	36475		
モデル / MODEL	6B3-E2PTAA-3	排ガス規制 / EMISSION CONTROL			
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	排気 / Exhaust Gas	☒ OK	☐ OTHER ()	
		エンジン音 / Engine Sound	☒ OK	☐ NG ()	
		ブロウバイ / Blow-By	☒ 無 / NONE	☐ 有/ OTHER ()	
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・ Coolant	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	バッテリー / Battery	☒ OK	☐ NG	
		オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☒ OK	☐ NG ()	
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☒ OK ☐ NG				特記事項 / Remarks
	☐ タペットカバー / TAPPET COVER☐ タービン / TURBO TURBINE ☐ インジェクションポンプ / INJECTION PUMP☐ タイミングカバー / TIMING COVER ☐ ガasket / ENGINE OILPAN GASKET☐ 燃料 / FUEL ☐ ヘッドガスケット / HEAD GASKET☐ オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS				

発電体 / GENERATOR

発電体 / GENERATOR			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
出力 / Output power	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
周波数 / Frequency (Hz)	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
非常停止 / Engine stop	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		