

発電機 / GENERATOR

メーカー / MAKER	DENYO	アワーメーター / HOUR METER	☒ 稼動 / WORKING	2,040	HR
モデル / MODEL	DCA-45USKB3		☐ 不動 / NOT WORKING		HR
機番 / S/No.	3877459	仕様 / Specification			
製造年 / M/YEAR	2013 YR				

エンジン / ENGINE

メーカー / MAKER	KUBOTA	機番 / S/No.	2DQ1842	
モデル / MODEL	V3800-T	排ガス規制 / EMISSION CONTROL		
エンジンオイル / Condition of Oil	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	排気 / Exhaust Gas	☒ OK	☐ OTHER ()
		エンジン音 / Engine Sound	☒ OK	☐ NG ()
		ブロウバイ / Blow-By	☒ 無 / NONE	☐ 有/ OTHER ()
ラジエーター・クーラント / Condition of Radiator・Coolant	☒ OK ☐ NG 不良原因 / failure cause:	バッテリー / Battery	☒ OK	☐ NG
		オイルクーラー / Defect of Oil coolers	☒ OK	☐ NG ()
エンジン周りのオイル漏れ / Oil Leaking around Engine	☒ OK ☐ NG		特記事項 / Remarks	
	☐ タペットカバー / TAPPET COVER		☐ タービン / TURBO TURBINE	
	☐ インジェクションポンプ / INJECTION PUMP		☐ タイミングカバー / TIMING COVER	
	☐ ガasket / ENGINE OILPAN GASKET		☐ 燃料 / FUEL	
	☐ ヘッドガスケット / HEAD GASKET		☐ オイルシール / FRONT, REAR OIL SEALS	

発電機 / GENERATOR

発電機 / GENERATOR			特記事項 / Remarks
スロットル / Throttle	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
出力 / Output power	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
周波数 / Frequency (Hz)	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		
非常停止 / Engine stop	☒ 普通 / NORMAL ☐ 異常 / ABNORMAL		